



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района города
Горловки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Горловка
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Донецкой Народной Республике**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 27 » марта 2025 г., 13 час. 10 мин. № 11/ОПВ

(дата составления предписания)

респ. Донецкая Народная, г. Горловка, ул. Угледорское шоссе, д. 1 Г, e-mail: gpn_gor_kal@80.mchs.gov.ru
(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: с « 18 » марта 2025 г., № 11, учетный номер проверки -

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

284618, Донецкая Народная Республика, г.о. Горловка, г. Горловка, ул. Красносельская, Дом 6.

(указывается адрес (местоположение) место осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведен профилактический визит)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 62
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРЛОВКА" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, (ИНН 9312004800,
ОГРН: 1229300086124), юридический адрес: 284618, Донецкая Народная Республика, г.о. Горловка,
г. Горловка, ул. Красносельская, Дом 6; место фактического осуществления деятельности: 284618,
Донецкая Народная Республика, г.о. Горловка, г. Горловка, ул. Красносельская, Дом 6 (здание школы).**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, которому вручается предписание).

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1.	В рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 ФЗ-123 не разработана и не представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности, чем нарушены требования части 5 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Часть 5 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Нарушенное обязательное требование: Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона в течение шести месяцев со дня приобретения такого права разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности. Срок устранения нарушения: 20.07.2025 Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Предоставить копию декларации пожарной безопасности, зарегистрированной в установленном порядке.
2.	Не оборудованы помещения объекта защиты системой пожарной сигнализации, чем нарушены требования пункта 3, пункта 11 Приложения 1 "Требования к оснащению объектов защиты

	автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 г. N 1464. Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 3, пункт 11 Приложения 1 "Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 г. N 1464. Нарушенное обязательное требование: Здания общественного и административно-бытового назначения оснащаются системой пожарной сигнализации независимо от площади и этажности здания. Срок устранения нарушения: 01.03.2026 Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Оборудовать помещения системой пожарной сигнализации. Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Предоставить техническую документацию на систему пожарной сигнализации, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (проектные решения, сертификаты и паспорта на монтируемое оборудование, акт ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации); фотоиллюстрации технических средств системы пожарной сигнализации, установленных в учебном корпусе.
3.	Не оборудованы помещения объекта защиты системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены требования пункта 8, пункта 18 Приложения 5 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 г. № 1464. Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 8, пункт 18 Приложения 5 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 г. № 1464. Нарушенное обязательное требование: Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций начального профессионального и среднего профессионального образования оснащаются системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре Срок устранения нарушения: 01.03.2026 Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Оборудовать помещения системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре. Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Предоставить техническую документацию на систему оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (проектные решения, сертификаты и паспорта на монтируемое оборудование, акт ввода в эксплуатацию системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре); фотоиллюстрации технических средств системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре, установленных в учебном корпусе.
4.	Объект защиты не оборудован системой передачи извещений о пожаре с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны, чем нарушены требования части 7, части 7.1 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Часть 7, часть 7.1 статья 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Нарушенное обязательное требование: Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о

	пожаре. Срок устранения нарушения: 01.03.2026 Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со статьёй 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Предоставить техническую документацию на систему передачи извещений о пожаре, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (проектные решения, сертификаты и паспорта на монтируемое оборудование, акт ввода в эксплуатацию систему передачи извещений о пожаре).
5.	На объекте защиты не предусмотрено эвакуационное освещение, чем нарушено требование пункта 4 части 1 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 февраля 2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.3.12 СП 1.13130.2020: Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, пункта 7.6.3 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 4, часть 1 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Нарушенное обязательное требование: Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: включение эвакуационного (аварийного) освещения. Срок устранения нарушения: 01.03.2026 Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со статьёй 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Предоставить техническую документацию на систему эвакуационного освещения.
6.	На объекте защиты не организована проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания, чем нарушены требования пункта 13 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 13 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Нарушенное обязательное требование: При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. Срок устранения нарушения: 20.07.2025 Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания. Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Предоставить копии акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия.
7.	На дверях, ведущих на лестничные клетки, эвакуационный выход из спортивного зала, а также,

	эвакуационные выхода под лестничными клетками на первом этаже, отсутствуют приспособления для самозакрывания, чем нарушены требования пункта 14 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 14 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Нарушенное обязательное требование: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. Срок устранения нарушения: 20.07.2025 Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Оборудовать двери лестничных клеток, дверь эвакуационного выхода из спортивного зала, а также, дверь эвакуационного выхода под лестничными клетками на первом этаже, приспособлениями для самозакрывания. Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 8. Допущено размещение котельной под помещениями общественного назначения, чем нарушены требования статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 февраля 2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.6 СП 281.1325800.2016: Свода правил «Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства». Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 5.6 СП 281.1325800.2016: Свода правил «Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства». Нарушенное обязательное требование: Размещение встроенных теплогенераторных под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т.п.) и под складами горючих материалов не допускается. Срок устранения нарушения: 01.03.2026 Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Запретить эксплуатацию встроенной в учебное учреждение котельной. Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия. (указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения (надзорного) органа, срок устранения нарушения)
--	---

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района города Горловки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Горловка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (Государственный инспектор Калининского района города Горловки по пожарному надзору)
Мойсеев Даниил Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района города Горловки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Горловка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (Государственный инспектор Калининского района города Горловки по пожарному надзору) Мойсеев Даниил Владимирович, e-mail: gpn_gor_kal@80.mchs.gov.ru, телефон: +7(949) 335-43-36

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

Директор ТБОУ «Школа № 62 г. Горловки» Нотариенко А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« _____ » часов « _____ » минут « _____ » 20 _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).

